

## Betingelser for tilslutning til spildevandsanlæg på Fanø

**Punkt 1** Ansøgning om tilslutning skal stilles til Fanø Vand A/S før tilslutning foretages. Ansøgningsskema kan findes på [www.fanoevand.dk](http://www.fanoevand.dk) – spildevand – tilslutning til kloak. Fanø Vand A/S foretager en vurdering af mulighederne. Her indgår en teknisk samt en økonomisk vurdering. Såfremt Fanø Vand A/S vurderer, at det er ønskeligt at tilslutte ejendommen samt i overensstemmelse med spildevandsplanen gives besked, og Fanø Vand A/S etablerer nedsættelse af skelbrønd på ejendommen.

Efterfølgende sørger ejeren for at tilslutte ejendommen til skelbrønden på egen grund.

### **Punkt 2**

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

I følge "Lov om gas installationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer" er det strafbart at udføre arbejderne uden autorisation eller at lade arbejdet udføres af personer uden autorisation.

Efterfølgende fremsender ejeren oplysningsskema vedrørende oplysninger om tilslutning til spildevandssystem. (Dette kan findes på hjemmesiden, og udfyldes af kloakmesteren. ). *Det er et vilkår for tilslutningen, at skemaet udfyldes korrekt og returneres til Fanø Vand A/S senest 2 uger efter at tilslutningsarbejderne er udført.*

**Punkt 3** Tilslutning af ejendommens spildevandssystem skal foretages til den tilslutningsbrønd for spildevand, der er ført frem til ejendommens skel.

**Punkt 4** Spildevandet skal føres frem til kloaknettets tilslutningsbrønd for spildevand i lukkede ledningssystemer. Septiktanke skal nedlægges eller ændres til gennemløbsbrønde, og ledningssystemer og brønde m.v. skal være tætte, således at udsivning af spildevand eller indtrængning af grundvand ikke forekommer.

**Punkt 5** Regnvand må ikke tilledes tilslutningsbrønden for spildevand. Regnvand skal nedsives på grunden i overensstemmelse med gældende normer.

**Punkt 6** I forbindelse med nedlæggelse af septiktank/køkkentank/hustank, må tømning af disse kun foretages af den leverandør som Fanø Kommune har godkendt.

Opdateret den 26. november 2014

## Oplysningsskema vedrørende tilslutning til spildevandsanlæg på Fanø

Skemaet udfyldes og der udføres skitse over ejendommen samt ejendommens udvendige kloakanlæg efter tilslutningsarbejderne er udført. Skitsen påføres oplysninger om ledningers og brøndes anvendelse, samt materiale og dimensioner. Det skal fremgå af skitsen hvilke dele af kloakanlægget, der er udskiftet eller renoveret i forbindelse med nærværende arbejds udførelse.

**Det er ejerens ansvar**, at udfyldt skema og skitse returneres til Fanø Vand A/S, Stadionvej 11 A, 6720 Fanø senest 2 uger efter arbejderne færdiggørelse.

Undertegnede ejer af ejendommen:

Matrikel nr: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Meddeler hermed at tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg er udført.

Arbejderne er færdiggjort d. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Vandmåler aflæst til: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og by: \_\_\_\_\_

Dato og underskrift: \_\_\_\_\_

Undertegnede autoriserede kloakmester erklærer hermed at tilslutning til spildevandsanlægget for ovennævnte ejendom er udført i overensstemmelse med "**Betingelser for tilslutning til spildevandsanlæg på Fanø**", samt efter gældende bestemmelser.

Dato : \_\_\_\_\_ Stempel og underskrift : \_\_\_\_\_

Opdateret den 26. november 2014