

Regulativ for tømningsordning Fanø Kommune

Kvalitet i livet - hele livet



Vedttaget i Fanø Byråd den 23.01.2019

Regulativ for tømningsordning i Fanø Kommune

Dette regulativ er gældende for den etablerede fælles tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Fanø Kommune.

1. Gyldighedsområde

Lovgrundlag	1.1 Regulativet er udarbejdet i henhold til kap. 15 i spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4).
Regulativets område	1.2 Regulativet gælder for alle ejendomme med bundfældningstanke til husspildevand.
Formål	1.3 Regulativets formål er at sikre at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra hustanke sker på miljømæssig forsvarlig vis samt at sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af hustanke.
Tankdefinition	1.4 Ved bundfældningstanke til husspildevand forstås septiktanke, trix-tanke (emscherbrønde), køkkentanke og flerkammertanke, hvor der foregår en simpel mekanisk rensning af spildevandet.

2. Tilslutningspligt

Deltager	2.1 De ejendomme, der er omfattet af tømningsordningen jf. 1.2, har pligt til at benytte tømningsordningen efter de af Fanø Vand A/S' fastsatte regler.
----------	---

3. Tømningsordningen

Ordinær tømning	3.1 Ordinær tømning sker mindst én gang årligt ved Fanø Vand A/S Spildevands foranledning. Ordinære tømninger foregår områdevis i fastlagte ruter.
Ekstraordinære tømninger	3.2 Grundejeren/brugeren kan bestille ekstraordinære tømninger hos entreprenøren.
Særlige forhold	3.3 Fanø Kommune kan kræve flere årlige tømninger, såfremt dette skønnes nødvendigt.
Tidspunkt for tømning	3.4 Ordinære tømninger foretages i normal arbejdstid på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00. Øvrige tømninger, i og udenfor normal arbejdstid eller fastlagt rute, betragtes som ekstraordinære tømninger.

4. Tankens placering, adgangsforhold m.v.

Generelt	4.1 Der skal være fri adgang til tanken. Området omkring tanken skal holdes ryddet, således at tømningen kan foregå uhindret.
Adgangsvej	4.2 Er ejendommen ikke beliggende ved kørefast vej, skal der være vendemulighed for slamsugeren ved ejendommen. Private veje skal være farbare, og eventuelle hegn langs vejen beskåret.
Afstand til tanken	4.3 Afstand mellem tanken og kørefast vej må normalt ikke overstige 50 m.
Dæksler	4.4 Tanken skal være afsluttet med et let aftageligt synligt dæksel ført til terræn. Dækslet kan være af støbejern eller plast. Tanke skal være med dæksel, der kan betjenes af én person. (max. vægt – 32 kg).
Tankens tilstand	4.5 Tanken skal være tæt og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør og eventuelle skillevægge være intakte.

5. Grundejerens forpligtigelser

Vedligeholdelse og reparation	5.1 Vedligeholdelse og reparation påhviler grundejeren. Reparationer skal udføres efter kommunens anvisning.
-------------------------------	---

6. Betaling

Betaling	6.1 Udgifterne til tømning, bortskaffelse af slam og administration af samme opkræves af Fanø Vand A/S. 6.2 Såfremt grundejeren har et "kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen", afholder kloakforsyningen udgifterne til tømning, bortskaffelse af slam og administration af samme.
Ordinær tømning	6.3 Betaling for ordinære tømninger opkræves af Fanø Vand A/S.
Ekstraordinære tømninger	6.4 Betaling for ekstraordinære tømninger opkræves af entreprenøren.
Øvrige ydelser	6.5 Betaling for øvrige ydelser kan opkræves af kommunen/entreprenøren. 6.6 Betaling for tungt løft (vægt > 32 kg) opkræves af Fanø Vand A/S 6.7 Betaling for afstand over 50 m. opkræves af Fanø Vand A/S.
Prisfastsættelse	6.8 Prisen fastsættes én gang årligt af Fanø Vand A/S og godkendes efterfølgende af Fanø Kommune. Prisen udregnes som en enhedspris pr. tømning pr. tank (septiktank/køkkentank).

Prisen for boligheder med fælles tank udregnes som en enhedspris pr. boligenhed i forhold til det aktuelle antal ordinæretømninger.

Tillæg for tanke > 3 m³ opkræves.

7. Til- og afmelding

Tilmelding

7.1 Alle ejendomme, der er omfattet af regulativet, er automatisk tilmeldt tømningsordningen.

Ved nyetableringer sker tilmeldingen automatisk.

Afmelding

7.2 Afmelding fra ordningen finder automatisk sted, når ejendommen tilsluttes det offentlige spildevandssystem, eller når boliger nedlægges. Skæringsdato er ved årsskiftet.

8. Dispensation

Dispensation

8.1 Der kan ikke dispenseres fra regulativets bestemmelser.

9. Klage

Klage

9.1 Fanø Kommunes afgørelser i henhold til dette regulativ er endelige, og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

9.2 Klager over den praktiske udførelse af tømningen skal rettes til:

Fanø Vand A/S
Vestervejen 1
6720 Fanø
Tlf: 2445 0088

10. Overtrædelse

Overtrædelse

10.1 Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med bøde jfr. § 54 stk. 2 i spildevandsbekendtgørelsen.

11. Ikrafttræden

Ikrafttræden

11.1 Dette regulativ er vedtaget af Fanø Kommune den 23.01.2019 og træder i kraft fra vedtagelsesdato. Regulativet afløser det gældende regulativ af 6. oktober 2014.